



Министерство
угольной промышленности СССР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МАКЕЕВСКИЙ ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
по безопасности работ в горной промышленности
МакНИИ

Начальнику ВГСЧ Приднепровья
г. Балашову В.Н.

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

339008 Макеевка Донецкой обл., ул. Лихачева, 69
Тел.: 90-23-32 по г. Донецку; 60-22-07 по г. Макеевке
Для телеграмм: Макеевка Донецкой, МакНИИ

04.12.89 № 14/8402
на № 06-10-481 от 14.08.89

На Ваш запрос отвечаем, что блок питания, состоящий из 4-х элементов АЗ16 и имеющий параметры $E=6$ В, $I_{кз}=10$ А, может быть отнесен к числу искробезопасных при условии его работы на активную нагрузку и соответствии его конструкции п.1.10 ГОСТ 22782.5-78.

Зав.отделом

В.П.Коптиков

ЛВ

При ответе ссылайтесь на наш исходящий номер

1.

Исполнитель: А.С. Залогин

Исполнитель: А.С. Залогин



000317

Исполнитель: А.С. Залогин

Исполнитель: А.С. Залогин

Исполнитель А.С. Залогин

тел. 3-48

000317 *